

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ



«МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
БӨЛІМІ»

мемлекеттік мекемесі

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное учреждение
«ОТДЕЛ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
МАҚТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА»

165500, Жетісай қ.М.Әуезов көшесі №3
Тел: (8-72534) 6-71-71, ММ коды 50547672
СТН 581000216204, БИН 081140013844
Шымкент қ.ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ

165500, г.Жетісай, ул.М.Ауезова б/н.
Тел: (8-72534) 6-71-71, код ГУ 50547672.
РНН 581000216204, БИК 081140013844
ГУ Департамент Казначейства по г.Шымкент

25.05.2012г. № 22/3 Т.Б. 74
23.05.2012г. № 17/10000000000000000000

« Нұр-Саят » бөбекжай
балабақшасы ЖШС-і
құрылтайшысы Г.Батыркұловаға

Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті
Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері, Мақтарал ауданы,
Асықата кенті, М. Дулатов көшесі №47 үйде орналасқан «Нұр-Саят » бөбекжай
балабақшасы ЖШС-і ғимаратының өрт қауіпсіздігі жағдайына тексеру жұмысын
жүргізді.

Өрт техникалық тексеру кезіндегі акті қорытындысы бойынша, Мақтарал
ауданы, Асықата кенті, М. Дулатов көшесі №47 үйде орналасқан «Нұр-Саят »
бөбекжай балабақшасы ЖШС-і ғимараты өрт қауіпсіздігі талапқа сай екені
анықталды.

Мақтарал ауданының ТЖБ-і бастығы
өртке қарсы қызмет подполковнигі

Б. Абдазимов

АКТ

Асықата кенті

25.05.2012 жыл

Біздер төмендегі қол қоюшылар: Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі басмаманы, өртке қарсы қызмет подполковнигі Е.Мирзабасиев, «Нұр-Саят» бөбекжай балабақшасы ЖШС-ның менгерушісі Г. Батыркұлова, метадис У. Жуманованың қатысуында, «Нұр-Саят» бөбекжай балабақшасы ЖШС-ның менгерушісі Г. Батыркұлованың 2012 жыл 23 мамыр күні №1 санды өтініш хаты бойынша Мақтарал удандық құқықтық статиска және ақпараттар бөлімінде 2012 жыл 24 мамыр №125144432№01233 санмен тіркелген тексеру тағайындау туралы актісі негізінде Асықата кенті, М.Дулатов көшесі №47 үйде орналасқан «Нұр-Саят» бөбекжай балабақшасы ЖШС-на өртке қарсы жағдайына жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілді.

Тексеру барысында анықталды.

- Балабақша ғимараты алғашқы өрт сөдіру құралдарымен жабдықталған.
- Электр ток сымдары талапқа сай жүргізіліп қолданылуда.
- Балабақша ауласына қосымша кіру- шығу есіктері жолдары қаралған.
- Балабақша ғимараты арнайы жоба бойынша өртті анықтау дабылқаккыш құралдары орнатылған.
- Балабақша ғимараты шатыр асты ағаш бұйым бөліктері өртке қарсылықты химиялық сұйықтықпен өңделген.
- Жылу жүйесі өрт қауіпсіздігі нормаларына сай жүргізілген.
- Ғимаратта төтенше жағдай және өрт кезінде пайдаланатын қосымша құтқару есіктері қаралған және сызбасы сызылып көрнекті жерге ілінген.

Қорытынды: Тексеру кезінде «Нұр-Саят» бөбекжай балабақшасы ЖШС-ның өрт қауіпсіздік талаптарына сай.

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі
Басмаманы өртке қарсы қызмет подполковнигі



Е.Мирзабасиев

«Нұр-Саят» бөбекжай балабақшасы ЖШС-ның
менгерушісі



Г. Батыркұлова

«Нұр-Саят» бөбекжай балабақшасы ЖШС-ның
метадис



У. Жуманова